



# MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Městský úřad Velká Bíteš

Odbor majetkový

Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš

Č. J.: MÚVB/3741/14/MAJ/OND

SP. ZN.: MAJ/670/2014/OND

POČET LISTŮ: 1

POČET PŘÍLOH: 0

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

VYŘIZUJE: Ing. arch. Petr Ondráček

TEL.: 566 789 132

E-MAIL: petr.ondracek@vbites.cz

DATUM: 21.05.2014

## Dodatečná informace č.1

### 1) Název zakázky

Výměna oken, dveří a výmalba společných prostor, Velká Bíteš

### 2) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad realizace v období od 01.07.2014 do 30.09.2014. Místem plnění jsou bytové domy č.p. 275, 276, 277, 278, 280, 281, 283 v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši a kulturní dům v místní části Jáchymov č.p. 15, Velká Bíteš.

## Upřesnění zadávacích podmínek na základě dotazů uchazečů

### Dotaz uchazeče:

Zda je možné dodat vstupní hliníkové dveře s izolačním dvojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla 1,6 W/m<sup>2</sup>K.

### Odpověď zadavatele:

Na základě tohoto dotazu zadavatel rozhoduje o změně zadávací dokumentace v příloze č.1 – technická specifikace na straně č.1 a u položek D1 a D2 následovně:

Maximální hodnota součinitele prostupu tepla dveří z hliníkových profilů s izolačním dvojsklem činí  $U_{d,max} = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ . U položek D1 a D2 se mění hodnota  $U_{d, max}$  na  $1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

.....  
**Ing. Milan Vlček**  
starosta města