



Mlčochová/544 528 641 Brno, 14.1. 2011

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s označením V 000079 – „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve městě Velká Bíteš“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš** - Vám zasílám dodatečné informace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: **V 000079 – „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve městě Velká Bíteš“**.

Dotaz:

Při zpracovávání cenové nabídky jsme zjistili ve výkazu výměr na SO 01 tento problém: dle nás je ve VV nadbytečná položka č. 15 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, slož.1-2 barva silikátová dle PD, neboť v pol.č. 5 Vně om silikon tkvr dle PD barev.tl.2mm s protiplísňovou úpravou je již obsažena finální barva. Prosím o zdůvodnění zařazení položky č.15 do rozpočtu a o informaci, zda ji máme ocenit.

Odpověď:

Uchazeči jsou povinni ocenit mimo jiné i položku č. 15 SO 01. Je to záměrně zvolený způsob řešení fasády z důvodu její následné delší životnosti.

S pozdravem


Mgr. Petra Mlčochová



www.renards.cz



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fondl soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu